



Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz Otzenrath Süd in 41363 Jüchen der Stadtentfalter Jüchen GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtentfalter Jüchen GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,45

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,45

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

140,3 g/kWh

Datenbasis: Planungsdaten

gültig bis: 20.11.2032

ausgestellt am: 21.11.2025

von: Philipp Rubach